

**DECLARAȚIE DE CONFORMITATE**  
**Nr. 017-05/3985-2023**

TERAPLAST SA asigura, garanteaza si declara pe propria raspundere ca produsele la care se refera aceasta declaratie nu pun in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului si sunt in conformitate cu specificatiile in vigoare mentionate.

În conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 668/2017 privind stabilirea conditiilor pentru comercializarea produselor pentru constructii, declaram pe proprie raspundere ca a fost efectuata atestarea conformitatii produselor de mai jos și că acestea pot fi puse în operă conform instrucțiunilor de utilizare conținute în documentația produsului.

- Cod unic de identificare al produsului-tip:** Țevi și Filtre din PVC pentru puturi de adancime
- Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții – dacă este cazul:**
- Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică aplicabilă:**  
Pentru tubarea puțurilor de alimentare cu apă
- Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:** TERAPLAST SA, sat Sărățel, comuna Șieu-Măgheruș, Calea TERAPLAST, Nr. 1, 427301, județ Bistrița-Năsăud, tel: 0741019019, fax: 0263231221.
- Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:-** nu este cazul.
- Conformitatea este demonstrată având ca referință:**  
Acord tehnic 017-05/3985-2023- Țevi și Filtre din PVC pentru puturi de adancime

**7. Performanța produselor:**

Caracteristici	Metoda	UM	Valori
Densitate	SR EN ISO 1183-1	g/cmc	1,4 ÷ 1,6
Determinarea temperaturii de înmuiere Vicat	SR EN ISO 2507-1,2	°C	≥ 80
Variația dimensională și aspectul după încălzire	SR EN ISO 2505	%	≤ 5 Fără bule de aer, fisuri
Rezistența la șoc prin cădere liberă	SR EN ISO 3127	TIR ≤ 10%	≤ 10
Rezistența la presiune interioară, la 20°C cu apă, $\sigma=42$ Mpa;1h	SR EN ISO 1167-1,2	h	Fără spurgeri
Etanșeitatea imbinării filetate	SR EN ISO 1167-1,2	h	Fara pierdere de presiune

**Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:** Laborator de încercări TERAPLAST, acreditat RENAR, nr. LI 279.  
**Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4, semnată pentru și în numele fabricantului de către:**  
Director Calitate  
Pop Maricica.



Bistrița  
Septembrie 2023