

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE
Nr. 021-05/079-2024

TERAPLAST SA asigura, garanteaza si declara pe propria raspundere ca produsele la care se refera aceasta declaratie nu pun in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului si sunt in conformitate cu specificatiile in vigoare mentionate.

În conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 668/2017 privind stabilirea conditiilor pentru comercializarea produselor pentru constructii, declaram pe proprie raspundere ca a fost efectuata atestarea conformitatii produselor de mai jos și că acestea pot fi puse în operă conform instrucțiunilor de utilizare conținute în documentația produsului.

1. **Cod unic de identificare al produsului-tip:** Țevi Multistrat și Fitinguri din PVC pentru instalații de canalizare și drenare
2. **Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții** – dacă este cazul:

3. **Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică aplicabilă:**
Țevi PVC-U multistrat și fittinguri – pentru instalații exterioare de canalizare și drenaj (montate îngropat în pământ) apă convențional curată, apă meteorică și drenaje.

Cod U - aplicat țevelor destinate a fi utilizate în canalizări montate îngropat la o distanță mai mare de 1 m în afara amprentei clădirilor;
Cod D - aplicat pentru canalizări montate în interiorul clădirilor cât și îngropate sub clădire, la o distanță nu mai mare de 1 m de clădire.
Cod UD - pentru ambele aplicații

4. **Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:** TERAPLAST SA, sat Sărățel, comuna Șieu-Măgheruș, Calea TERAPLAST, Nr. 1, 427301, județ Bistrița-Năsăud, tel: 0741019019, fax: 0263231221.

5. **Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:**- nu este cazul.

6. **Conformitatea este demonstrată având ca referință:**

Standard de firmă nr. 36/2019 și Agreement Tehnic 021-05/079-2024 Țevi Multistrat și Fitinguri din PVC pentru instalații de canalizare și drenare;

7. **Performanța produselor:**

Caracteristici	Metoda	UM	Valori Țevi PVC-U multistrat	Valori Fitinguri PVC-U
Densitate strat compact	SR EN 1183-1:2019	g/cmc	≥1,4	≥1,4
Densitate strat expandat	SR EN 1183-1:2019	g/cmc	≥0,65	≥0,65
Determinarea contractiei longitudinale	SR EN ISO 2505:2005	%	≤5	
Etanșeitatea la presiune interioara de -0,3 bari; 0,05bari si 0,5 bari	SR EN ISO 13259	h	fără picurare	Fara picurare
Rezistența la șoc prin cădere liberă	SR EN ISO 3127 SR EN ISO 13263	% spargerii	≤ 10	Fără spargerii
Flexibilitate inelara	SR EN 13968	-	Fara defecte mecanice la 30% (20% pt DN≥400mm) deformare a diametrului exterior	-
Rigiditate inelara SN2 SN4 SN8 SN10 SN12 SN16	SR EN ISO 9969	KPa	2 4 8 10 12 16	4 8

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările: Laborator de încercări TERAPLAST, acreditat RENAR, nr. LI 279.

Aceasta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4, semnată pentru și în numele fabricantului de către: ȘEF CTC: Maricica POP

Director Calitate
Pop Maricica.



Bistrița
Aprilie 2024