

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE
Nr. 021-05/256-2025

TERAPLAST SA asigura, garanteaza si declara pe propria raspundere ca produsele la care se refera aceasta declaratie nu pun in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului si sunt in conformitate cu specificatiile in vigoare mentionate.

În conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 668/2017 privind stabilirea conditiilor pentru comercializarea produselor pentru constructii, declaram pe proprie raspundere ca a fost efectuata atestarea conformitatii produselor de mai jos și că acestea pot fi puse în operă conform instrucțiunilor de utilizare conținute în documentația produsului.

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: CAMINE DIN POLIETILENA PENTRU PRELUAREA APELOR METEORICE CU DEPOZIT SI SIFON

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții – dacă este cazul:

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică aplicabilă:
pentru preluarea apelor pluviale de pe suprafețe carosabile sau pietonale

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului: TERAPLAST SA, sat Sărățel, comuna Șieu-Măgheruș, Calea TERAPLAST, Nr. 1, 427301, județ Bistrița-Năsăud, tel: 0741019019, fax: 0263231221..

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:-

6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:

Agrement Tehnic 021-05/256-2025 - CAMINE DIN POLIETILENA PENTRU PRELUAREA APELOR METEORICE CU DEPOZIT SI SIFON

7. Performanța produselor:

Caracteristici	Metoda	UM	Valori
Dimensiuni	SR EN ISO 3126	mm	Conform SF 84
Densitate	SR EN ISO 1183-1	g/cmc	0.932
Rezistența la soc prin cadere libera (23°C) baza camin 25 de lovituri cu corp de cadere vde 1Kg d90 de la inaltime de 2,5m	SR EN 13598-2:		Fara crapaturi, deteriorari
Modulul de elasticitate la incovoiere	SR EN ISO 178	MPa	725,516
Etanseitatea (p=0,2bar, t=24 ore)	Procedura interna	-	Fara picurare

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările: : Laborator TERAPLAST, acreditat RENAR, nr. LI 279

Aceasta declarație de conformitate este emisă, semnată pentru și în numele Teraplast SA, de către:

Director Calitate

Pop Maricica.



Bistrita
Iulie 2025