

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Nr. 021-05/130-2024

TERAPLAST SA asigura, garanteaza si declara pe propria raspundere ca produsele la care se refera aceasta declaratie nu pun in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului si sunt in conformitate cu specificatiile in vigoare mentionate.

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 668/2017 privind stabilirea condițiilor pentru comercializarea produselor pentru construcții, declarăm pe proprie răspundere ca a fost efectuată atestarea conformității produselor de mai jos și că acestea pot fi puse în operă conform instrucțiunilor de utilizare conținute în documentația produsului.

1. **Cod unic de identificare al produsului-tip:** Capace și grătare cu ramă din fontă ductilă

2. **Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții – dacă este cazul:**

3. **Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică aplicabilă:**

Capace și grătare cu ramă din fontă și material compozit – închiderea și protecția căminelor de vizitare și inspecție din rețele de alimentare cu apă (branșamente) de canalizare, guri de scurgere în zone carosabile și pietonale

4. **Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:** UGUR PAYZA DOKUM METAL INSAAT SAN. VE TIC. A.S. KAYSERI OSB MAH. 21 CAD. NR:37 MELIKGAZI/KAYSERI, Turcia, tel: +903523212379, fax: +903523212379

5. **Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:** :- ZIGGIOTTO INDUSTRIES SRL , STR. FAGARASULUI NR.22 CLUJ NAPOCA TEL: 0264413916

6. **Conformitatea este demonstrată având ca referință:**

Acord Tehnic 021-05/130-2024 – Capace și grătare cu rame din fontă ductilă

7. **Performanța produselor:**

CARACTERISTICA	STANDARD	CERINTA	REZULTAT
Forța de inspecție clasa B 125	SR EN 124-1	F= 125KN, t=30s; fara fisuri, crapaturi sau sparger	CORESPUNDE
Sageata remanenta , clasa B 125	SR EN 124-1	F=2/3*F _{insp} =83,3KN; t=30s ; maxim 2,0 mm	1,35 mm, CORESPUNDE
Forța de inspecție clasa C250	SR EN 124-1	F= 250KN; t=30s fara fisuri, crapaturi sau sparger	CORESPUNDE
Sageata remanenta , clasa C250	SR EN 124-1	F=2/3*F _{insp} =166,6 KN ; t=30s;maxim 2,0 mm	1,87 mm, CORESPUNDE
Forța de inspecție clasa D400	SR EN 124-1	F= 400KN; fara fisuri, crapaturi sau sparger	CORESPUNDE
Sageata remanenta , clasa D400	SR EN 124-1	F=2/3*F _{insp} =266.6 KN ; maxim 6,1 mm	1,6 mm, CORESPUNDE
Gratar cu rama Forța de inspecție clasa D400	SR EN 124-1	F= 400KN; fara fisuri, crapaturi sau sparger	CORESPUNDE
Gratar cu rama Sageata remanenta , clasa D400	SR EN 124-1	F=2/3*F _{insp} =266.6 KN ; maxim 6,1 mm	2,7 mm, CORESPUNDE

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările : *Laborator URBAN-INCERC Cluj napoca*

Această declarație de conformitate este semnată pentru și în numele Teraplast de către:

Director Calitate
Pop Maricica.



Bistrita
Aprilie 2025